

LIITE III - SUORITUSTASOILMOITUS

Nro ESA3BB5-1-fin

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: K5 S

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Tuotetarra on liimattuna jokaiseen yksikköön. Tämä tarra on liimattuna säiliön pitkälle sivulle lähelle sisääntulolyhteen päätä.

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: Biologinen käsittely-yksikkö esisaostetun kotitalousjäteveden käsittelyyn, 5 asukasvasteluvun WC + harmaat vedet lietetyhjennyksellä 2 kertaa vuodessa.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: FANN VA-tekniikka AB, Dackevägen 33, 177 34 Järfälla, Ruotsi

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: Axel Alm, Toimitusjohtaja, +4687610221

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: 1+.

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta: EN-12566-3:2005, PIA, Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH, NB1739 suoritti valmistustarkastuksen ISO9001 järjestelmän mukaisesti ja antoi tarkastussertifikaatin (sertifikaatin tuotteen suoritusasteiden pysyvyydestä, tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen, testi/laskentareportit – valitaan tieto tarpeen mukaan)

8. Ei käyttökelpoinen tämän tuotteen kohdalla.

9. ilmoitetut suoritusasteet

Ominaisuus	Arvo	Päiväys ja tekninen standardi
Vuorokausivirtaama	0,9 m ³ /vrk	PIA2012-172B08e, 2012-10, EN-12566-3:2005:5
Vesitiiveys	Hyväksytty	F912634, 2011-07-12 FX217319, 2012-12-19 EN 12566-3:2005: 6,4, Liite A2
muodonmuutos	7,9 % (SA3000ce) 16-17 % (BB5,	F912634, 2011-07-12 FX217319, 2012-12-19 EN-12566-3:2005: Liite C6

	tyhjänä)	
Puhdistustaso		PIA2012-172B08e, 2012-10 EN 12566-3:2005: 6.3, Liite B
BOD ₅₍₇₎	98,7 %	
SS	99,3 %	
COD	97,8 %	
Tot-P	99,3 %	
Tot-N	55,3 %	
Sähkönkulutus	0,77 kWh/d 281 kWh/vuosi	PIA2012-172B08e, 2012-10 EN 12566-3:2005: Liite B
Materiaaliominaisuudet	Hyväksytty	F912634, 2011-07-12 FX217319, 2012-12-19 EN 12566-3:2005: Liite B
Paloluokitus	NPD	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



.....
Johan Hedin, Hallituksenpuheenjohtaja, FANN VA-teknik AB
FANN Polska Sp. z.o.o.
FANN Ympäristöteknikka Oy
.....



Järfälla 1. maaliskuuta 2013